

Département du MORBIHAN  
Arrondissement de PONTIVY  
Commune de MOHON

**ARRETE N° 03 AG/2021 MODIFIANT L'ARRETE N° 79 AG/2019 RELATIF A LA DEFENSE EXTERIEURE  
CONTRE L'INCENDIE**

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R. 2 225-4,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 1er mars 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'Arrêté Municipal du 25 octobre 2019 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

Vu le rapport annuel de contrôle établi par SAUR FRANCE au titre de la campagne 2020,

Compte-tenu qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'Arrêté Municipal précité,

**ARRETE :**

**Article 1er :** L'arrêté municipal N° 79 AG/2019 relatif à la Défense Extérieure Contre l' Incendie (DECI) est modifié comme suit :

Liste et caractéristiques des PEI concourant à la DECI : voir document ci-annexé

**Article 2 :** durée de validité de l'arrêté :

Ce présent arrêté sera mis à jour dans les 6 ans maximum suivant sa signature.

**Article 3 :** Révision de l'arrêté :

Le présent arrêté est susceptible d'évolution compte-tenu de la délibération du Conseil Municipal N° 7 du 20 septembre 2019 décidant de confier à SAUR FRANCE la réalisation d'une étude préalable pour l'élaboration d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie.

**Article 4 :** Ampliation de cet arrêté sera affiché à la mairie de MOHON, publié sur le bulletin municipal ainsi que sur le site internet mohon.fr et transmis à :

- Monsieur le Préfet du Morbihan
- Le SDIS 56

Fait à MOHON le 26 janvier 2021  
Le Maire,  
Francis MAHIEUX



Numéro du PEI	Localisation En Lambert 93 métrique		Type	Privé/Public	Pression au débit requis	Débit sous 1 bar	Débit maximum	Volume d'eau minimum	Diamètre conduite	Dernière date du contrôle périodique	Accessibilité*	Nom du gestionnaire
	X	Y										
Numéro insee commune + numéro PEI	X	Y	PI, BI, REI ou PENA	P r i v é / P u b l i c	En bar (A défaut à 30m³/h)	En m³/h	En m³/h	En m³	En mm	jj/mm/aa	RDDECI ou DFCI	SAUR, Etc
56134-0001	48.08606	-2.48465	PI	p u b l i c	1	44	-----	150	140	16/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09
56134-0002	48.05161	-2.52536	PI	p u b l i c	1	15	-----	1500	110	04/01/2021	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09
56134-0004	48.05427	-2.5255	PI	p u b l i c	1	38	-----	150	110	31/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09
56134-0005	48.05589	-2.52834	PI	p u b l i c	1	14	-----	150	110	04/01/2021	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09

56134-0006	48.0699	-2.53302	PI	p u b l i c	1	14	-----	150	110	16/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09
56134-0007	48.06037	-2.53278	PI	p u b l i c	1	15	-----	150	110	28/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09
56134-0008	48.02889	-2.50205	PI	p u b l i c	1	40	-----	1500	160	31/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09
56134-0009	48.08319	-2.48832	PI	p u b l i c	1	33	-----	150	100	30/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09
56134-0010	48.04102	-2.51708	PI	p u b l i c	1	30	-----	1500	80	31/12/2020	Conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09
56134-0011	48.04406	-2.4935	PI	p u b l i c	1	11	-----	150	110	30/12/2020	Non conforme	SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09

\* : Accessibilité des PEI au sens du règlement départemental DECI ou au sens de la réglementation DFCI