

Département du MORBIHAN
Arrondissement de PONTIVY
Commune de MOHON

Envoyé en préfecture le 28/10/2022
Reçu en préfecture le 28/10/2022
Affiché le **28 OCT. 2022**
ID : 056-215601345-20221028-4ARR2022-AR

**ARRETE N° 78AG/2022 MODIFIANT L'ARRETE N° 03 AG/2021 RELATIF A LA DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L'INCENDIE**

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R. 2 225-4,

Vu l'Arrêté Préfectoral du 1er mars 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'Arrêté Municipal N° 79 AG/2019 du 25 octobre 2019 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l' Arrêté Municipal N° 03AG/2021 du 26 janvier 2021 modifiant l'arrêté N° 79 AG/2019 du 25 octobre 2019,

Vu le rapport annuel de contrôle établi par SAUR FRANCE au titre de la campagne 2021,

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2022-06-17-04 du 17 juin 2022 relatif à la publicité des actes des Collectivités Territoriales décidant de la publication sur le site internet de la Commune (www.mohon.fr) des actes réglementaires pris par les Autorités Communales à compter du 1^{er} juillet 2022,

Compte-tenu qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'Arrêté Municipal précité pour intégrer à la demande du SDIS 56, un point d'eau naturel et artificiel (PENA),

ARRETE :

Article 1er : L'arrêté municipal N° A03 AG/2021 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) est modifié comme suit :

Liste et caractéristiques des PEI concourant à la DECI : voir document ci-annexé

Article 2 : durée de validité de l'arrêté :

Ce présent arrêté sera mis à jour dans les 6 ans maximum suivant sa signature.

Article 3 : Révision de l'arrêté :

Le présent arrêté est susceptible d'évolution compte-tenu de la délibération du Conseil Municipal N° 7 du 20 septembre 2019 décidant de confier à SAUR FRANCE la réalisation d'une étude préalable pour l'élaboration d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie.

Envoyé en préfecture le 28/10/2022
Reçu en préfecture le 28/10/2022
Affiché le **28 OCT. 2022**
ID : 056-215601345-20221028-4ARR2022-AR

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera publié sur le site internet www.mohon.fr (date de mise en ligne : 28 octobre 2022), publié sur le bulletin municipal et transmis à :

- Monsieur le Préfet du Morbihan
- Le SDIS 56

Fait à MOHON le 28 octobre 2022

Le Maire,
Francis MAHIEUX



Envoyé en préfecture le 28/10/2022

Reçu en préfecture le 28/10/2022

Affiché le

28 OCT 2022

ID : 056-215601345-20221026-ARR2022-AR

| Numéro du PEI | Localisation En Lambert 93 métrique | | Type | Privé/Public | Pression au débit requis | Débit sous 1 bar | Débit maximum | Volume d' eau minimum | Diamètre conduite | Dernière date du contrôle périodique | Accessibilité* | Nom du gestionnaire |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| | X | Y | | | | | | | | | | |
| Numéro insee commune + numéro PEI | X | Y | PI, BI, REI ou PENA | Privé / Public | En bar (A défaut à 30m³/h) | En m³/h | En m³/h | En m³ | En mm | jj/mm/aa | RDDECI ou DFCI | SAUR, Etc |
| 56134-0001 | 48.08606 | -2.48465 | PI | public | 1 | 44 | ----- | 150 | 140 | 16/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09 |
| 56134-0002 | 48.05161 | -2.52536 | PI | public | 1 | 15 | ----- | 1500 | 110 | 04/01/2021 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09 |
| 56134-0004 | 48.05427 | -2.5255 | PI | public | 1 | 38 | ----- | 150 | 110 | 31/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09 |
| 56134-0005 | 48.05589 | -2.52834 | PI | public | 1 | 14 | ----- | 150 | 110 | 04/01/2021 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/20/09 |

Envoyé en préfecture le 28/10/2022

Reçu en préfecture le 28/10/2022

Affiché le 28 OCT. 2022

ID : 056-215601345-20221028-4ARR2022-AR

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|---|
| 56134-0006 | 48.0699 | -2.53302 | PI | p u b l i c | 1 | 14 | ---- | 150 | 110 | 16/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-0007 | 48.06037 | -2.53278 | PI | p u b l i c | 1 | 15 | ---- | 150 | 110 | 28/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-0008 | 48.02889 | -2.50205 | PI | p u b l i c | 1 | 40 | ---- | 1500 | 160 | 31/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-0009 | 48.08319 | -2.48832 | PI | p u b l i c | 1 | 33 | ---- | 150 | 100 | 30/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-0010 | 48.04102 | -2.51708 | PI | p u b l i c | 1 | 30 | ---- | 1500 | 80 | 31/12/2020 | Conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-0011 | 48.04406 | -2.4935 | PI | p u b l i c | 1 | 11 | ---- | 150 | 110 | 30/12/2020 | Non conforme | SAUR Astreinte : 02/56/56/ 20/09 |
| 56134-9001 | 294794 | 6785085 | PENA | p u b l i c | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Conforme | ---- |

* : Accessibilité des PEI au sens du règlement départemental DECI ou au sens de la réglementation DFCI